

別紙

◎ 地下水の水質（Ⅱ）及び放流水の水質（Ⅱ）

| 項目               | 地下水の水質  |                | 放流水の水質          |
|------------------|---------|----------------|-----------------|
|                  | 上流      | 下流             |                 |
| 測定年月日            | H30.9.3 |                | H30.9.3         |
| アルキル水銀           | 不検出     | 不検出 mg/L       | 不検出 mg/L        |
| 総水銀              | <0.0005 | <0.0005 mg/L   | <0.0005 mg/L    |
| カドミウム            | 0.001   | <0.0003 mg/L   | <0.001 mg/L     |
| 鉛                | 0.007   | <0.002 mg/L    | <0.005 mg/L     |
| 有機燐化合物           | —       |                | <0.1 mg/L       |
| 六価クロム            | <0.02   | <0.02 mg/L     | <0.05 mg/L      |
| 砒素               | <0.001  | 0.001 mg/L     | <0.005 mg/L     |
| 全シアン             | 不検出     | 不検出 mg/L       | <0.1 mg/L       |
| ポリ塩化ビフェニル（PCB）   | 不検出     | 不検出 mg/L       | <0.0005 mg/L    |
| トリクロロエチレン        | <0.002  | <0.002 mg/L    | <0.002 mg/L     |
| テトラクロロエチレン       | <0.0005 | <0.0005 mg/L   | <0.0005 mg/L    |
| ジクロロメタン          | <0.002  | <0.002 mg/L    | <0.002 mg/L     |
| 四塩化炭素            | <0.0002 | <0.0002 mg/L   | <0.0002 mg/L    |
| 1, 2-ジクロロエタン     | <0.0004 | <0.0004 mg/L   | <0.0004 mg/L    |
| 1, 1-ジクロロエチレン    | <0.002  | <0.002 mg/L    | <0.002 mg/L     |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン | <0.004  | <0.004 mg/L    | <0.004 mg/L     |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 mg/L   | <0.0005 mg/L    |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン | <0.0006 | <0.0006 mg/L   | <0.0006 mg/L    |
| 1, 3-ジクロロプロペン    | <0.0002 | <0.0002 mg/L   | <0.0002 mg/L    |
| チウラム             | <0.0006 | <0.0006 mg/L   | <0.0006 mg/L    |
| シマジン             | <0.0003 | <0.0003 mg/L   | <0.0003 mg/L    |
| チオベンカルブ          | <0.002  | <0.002 mg/L    | <0.002 mg/L     |
| ベンゼン             | <0.001  | <0.001 mg/L    | <0.001 mg/L     |
| セレン              | <0.002  | <0.002 mg/L    | <0.005 mg/L     |
| 1・4-ジオキサン        | <0.005  | <0.005 mg/L    | <0.005 mg/L     |
| 塩化ビニルモノマー        | <0.0002 | <0.0002 mg/L   | —               |
| ダイオキシン類          | 0.036   | 0.040 pg-TEQ/L | 0.0012 pg-TEQ/L |

| 項目                            | 放流水の水質              |
|-------------------------------|---------------------|
| 測定年月日                         | H30.9.3             |
| 水素イオン濃度                       | 7.6                 |
| 生物化学的酸素要求量（BOD）               | 0.7 mg/L            |
| 化学的酸素要求量（COD）                 | 1.3 mg/L            |
| 浮遊物質（SS）                      | 10 mg/L             |
| ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類）             | <0.5 mg/L           |
| ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類）          | 1.6 mg/L            |
| フェノール類                        | 0.02 mg/L           |
| 銅                             | <0.03 mg/L          |
| 亜鉛                            | <0.02 mg/L          |
| 溶解性鉄                          | <0.02 mg/L          |
| 溶解性マンガン                       | <0.02 mg/L          |
| クロム                           | <0.02 mg/L          |
| 大腸菌群数                         | 0 個/cm <sup>3</sup> |
| 窒素                            | 0.34 mg/L           |
| 磷                             | <0.003 mg/L         |
| ほう素及びその化合物                    | <0.2 mg/L           |
| ふっ素及びその化合物                    | <0.08 mg/L          |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | <0.7 mg/L           |